



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ASSESSORATO ALLO SPORT, LAVORI PUBBLICI,
URBANISTICA, EDILIZIA, RIGENERAZIONE URBANA

Ferrara, 4 novembre 2020

**Ai Consiglieri
del Gruppo PD
Aldo Modonesi
Davide Bertolasi**

**p.c. all'Ufficio del Presidente del Consiglio
al Segretario Generale
all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco
all'Ufficio Assistenza Organi
all'Ufficio Stampa**

LL.SS.

Oggetto: Risposta all'interpellanza P.G. 92874 del 2020

In risposta all'interpellanza presentata dai consiglieri del gruppo PD Aldo Modonesi e Davide Bertolasi, si allega relazione di "Ferrara Tua" alla quale è stata affidata la gestione delle fontane. Alla luce di quanto evidenziato dalla stessa Società, l'Amministrazione si farà carico degli oneri aggiuntivi al fine di consentire le condizioni ottimali alle fontane. Ricordo infine che la fontana del Parco Massari, così come le altre (ricordo come la fontana di Piazza Repubblica sia stata addirittura riempita di terra e lasciata abbandonata) all'insediamento della nuova Giunta si presentavano in pessime condizioni (se non chiuse).

La fontana di Parco Massari, nello specifico, grazie a nuovi interventi straordinari, è stata rimessa in funzione.

Relativamente alle altre fontane, l'Amministrazione ha particolarmente a cuore il decoro della città e provvederà a rimetterle in funzione.

Cordiali saluti

Assessore ai Lavori Pubblici
Dott. *Andrea Maggi*

Direzione Area Tecnica
EP/ep 20393
Prot. Gen.: 8.316/20 del 24/09/2020

Ferrara, 24/09/2020

Spett.le Comune di Ferrara

Alla c/a Assessore Andrea Maggi
a.maggi@comune.fe.it

Alla c/a Luca Capozzi
l.capozzi@comune.fe.it

Oggetto: Interpellanza relativa allo stato di manutenzione delle fontane di Parco Massari, Piazza Buozzi e Piazza XXIV Maggio.

In attuazione degli impegni assunti con l'addendum contrattuale con il quale è stato prorogato il Contratto di Servizio per la Gestione della Sosta a Pagamento del Comune di Ferrara, la manutenzione ordinaria delle Fontane di che trattasi è stata assunta dalla società Ferrara Tua Srl unitamente alle telecamere del progetto insieme sicuri, ai dissuasori mobili, alla segnaletica turistica oltre al bagno pubblico di Piazza Municipale oggi dismesso. L'ammontare complessivo degli oneri correlati, non corrisposti ma da assorbire nelle economie aziendali, era stato stabilito in euro 30.000 annui.

le fontane di Piazza Buozzi e Piazza XXIV Maggio sono state prese in carico in data...22 febbraio 2019 mentre la fontana del Parco Massari è stata presa in carico in data 18 ottobre 2019 dopo i lavori di impermeabilizzazione della vasca,

Immediatamente dopo la presa in carico sono state attivate ogni 15 giorni le manutenzioni previste nelle schede consegnate in data 21 novembre 2018.

Già da ottobre 2019 con ns nota PG,n,11230 che si allega in copia, sono state segnalate all'amministrazione comunale le criticità emerse nel corso della gestione richiedendo la pianificazione di interventi straordinari per il ripristino della funzionalità degli impianti.


In assenza di indicazioni in merito si comunque è mantenuto il livello manutentivo possibile.

In data 26 maggio 2020 con nota 20214, anch'essa allegata in copia, rilevato che durante l'esercizio precedente i costi sostenuti erano raddoppiati rispetto quelli pattuiti, nella mancanza di interventi straordinari atti a ridurre i costi delle manutenzioni, e anche in relazione delle difficoltà di cassa derivanti dall'emergenza COVID, non si sarebbero effettuati interventi oltre le disponibilità pattuite.

Nel frattempo la pompa di ricircolo delle fontana di Piazza Buozzi dopo l'ennesimo guasto per gli allagamenti del pozzetto dai quali non viene protetta non è stata rimontata fermando di fatto la fontana, e la dopo le perdite della vasca anche quella di Piazza XXIV Maggio è stata fermata.

Rimane in funzione la fontana di del Parco Massari dove, in mancanza degli apparati di filtrazione e delle tecnologie di trattamento delle acque, vengono eseguiti 3 interventi di pulizia alla settimana a giorni alterni, raccogliendo rami e sporcizia superficiale e spazzolando il fondo. L'acqua viene trattata con cloro granulare (350 gr) e antialga (350 cc) opportunamente rimescolata dall'operatore. Fatti salvi gli interventi straordinari, il costo dei prodotti ammonta a circa 60 euro mensili oltre al costo del personale per 5 ore settimanali al costo orario di euro 19.08

Cordialità.

Il Direttore Tecnico

.....
(Ing. Enrico Pocaterra)